

# 本試験課題と予測課題との比較

表1 各予測課題の比較一覧表

各社	課題名	建設用地			階数	指定床面積 (㎡)~(㎡)	東西南北の条件				要求室																		駐車場			備考									
		規模 (㎡)	横 (m)	縦 (m)			東	西	南	北	図書館部門						その他部門				共用部門						設備														
											開架	閉架	新聞雑誌	学習読書	情報AV	作業	他	ラウンジ	入室	他室	他室	他	エントランス	管理室	館長室	会議室	カフェレスト	室他	ゴミ	休憩室	他		防災備蓄	設備指定条件等	底面	テラス	広場	車いす	利用者	サービス	
本試験	R5課題	1,680	48	35	3階	自由 ~ 自由	隣地	道路	道路	公園	600㎡ 300㎡	150㎡	-	100㎡	-	荷解 適宜	展示 100㎡	-	セミナー 100㎡	-	ショップ 100㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ポンプ室、消火ポンプ室、屋上 空調・電気設備	-	-	-	2	-	-	20	部門指定なし
研究会	予測課題1	1,496	44	34	3階	1,600 ~ 2,000	隣地	隣地	公園	道路	200㎡ 200㎡	40㎡	20㎡	2室 6席	適宜 適宜	適宜 (共)	-	適宜	交流 200㎡	ホワイ エ40㎡	-	-	適宜 吹抜	6人	適宜	-	カフェ 40席	-	適宜	更衣	-	-	空調室、ポンプ室10㎡、屋上 空調・電気設備	80㎡	60㎡	60㎡ 20㎡ 20㎡	2	-	2	20	その他部門(交流部門)、3層吹抜け、 既存樹木
	予測課題2	1,700	34	50	自由 5階	自由 ~ 自由	道路	道路	隣地	隣地	250㎡ 250㎡	80㎡ B1	40㎡	40㎡ 40㎡	適宜 (共)	郷土 40㎡	休憩 自販	介護 300㎡	スタッ フ20㎡	汚物処 理室	リネン 庫	適宜	30㎡	適宜	-	250㎡	-	適宜	更衣	-	-	B1設備(受水槽、ポンプ室、電気 室、非常用発電)、空調機械室、 アラーム弁室	-	-	50㎡	1	-	2	30	その他部門(高齢者部門)、道路斜 線、杭基礎	
	予測課題3	1,800	50	36	3階	2,500 ~ 3,000	隣地	隣地	道路	道路	250㎡ 150㎡	-	20㎡	30㎡	30㎡	映像 30㎡	ロ ビー	芸術 600㎡	アトリ エABC	芸術売 店	ギャラ リ80㎡	適宜 吹抜	8人	適宜	適宜	200㎡	多目 150㎡	適宜	更衣	荷解	30㎡	空調室、ポンプ室20㎡、電気室 40㎡	-	-	-	1	-	1	40 屋内	その他部門(教育部門)、道路斜 線、杭基礎	
N社学校	早期対策	1,632	48	34	3階	2,600 ~ 3,000	道路	駐車場	公園	道路	400㎡ 240㎡	80㎡	60㎡	120㎡	-	20㎡	-	適宜	多目 210㎡	会議 120㎡	休憩 適宜	便所 適宜	適宜 吹抜	8人	適宜	適宜	レスト 120㎡	-	適宜	適宜	荷解 給湯	-	受水槽、消火ポンプ室15㎡、屋 上空調電気140㎡	-	150㎡ 80㎡	-	1	-	2	20	その他部門(集会部門)、3層吹抜け、 勾配敷地、勾配屋根
	演習1A	1,728	48	36	3階	2,800 ~ 3,300	隣地	道路	道路	公園	450㎡ 200㎡	150㎡	20㎡ 50㎡	50㎡	適宜 適宜	40㎡	郷土 50㎡	-	ホール 210㎡	ホワイ エ70㎡	セ ミ ナー 100㎡	ラウン ジ50㎡	適宜 吹抜	6人	適宜	-	カフェ 60席	展示 40㎡	-	適宜	-	-	受水槽室20㎡、消火ポンプ室	120㎡	120㎡	-	2	-	2	40	その他部門(集会部門)、3層吹抜け
	演習2A	1,800	50	36	3階	2,600 ~ 3,000	歩行 道路	隣地	隣地	道路	500㎡ 250㎡	120㎡	-	80㎡ 30㎡	視聴 適宜	70㎡	-	-	プレイ 150㎡	児童80 ㎡	子育 40㎡	指導 静養	適宜 吹抜	5人	-	10人	カフェ 80㎡	応接	適宜	更衣	書庫 荷解	-	設備スペース	-	100㎡	150㎡	1	-	1	20	その他部門(子育て部門)、3層吹抜け
	演習1B	1,440	48	30	3階	2,200 ~ 2,700	道路	隣地	隣地	道路	600㎡ 240㎡	70㎡	-	50㎡	-	70㎡	-	-	-	-	-	-	適宜 吹抜	4人	適宜	6人	120㎡	多目 200㎡	適宜	休憩 更衣	荷解	適宜	設備スペース	-	70㎡ 100㎡	-	2	-	2	25	その他部門(なし)、3層吹抜け、室内 自転車置き場
	演習3A	1,584	33	48	3階	2,800 ~ 3,200	道路	隣地	道路	隣地	400㎡ 200㎡	200㎡	視聴 70㎡	50㎡	70㎡ 適宜	30㎡	映像 70㎡	60㎡ 適宜	展示 200㎡	展示 140㎡	倉庫 適宜	荷解 20㎡	適宜 吹抜	5人	適宜	-	-	-	適宜	休憩 更衣	-	-	空調室、増圧ポンプ室、消火ポ ンプ室、屋上設備スペース	-	-	-	1	-	2	10	その他部門(展示部門)、3層吹抜け
	演習4B	1,632	48	34	3階	2,600 ~ 3,000	道路	道路	隣地	隣地	250㎡ 200㎡ 125㎡	80㎡	-	学習 50㎡	適宜 適宜	40㎡ 荷解 20㎡	郷土 50㎡	35㎡	多目 160㎡	ホワイ エ	セ ミ ナー 50 ㎡	サーク ル20㎡	適宜	5人	適宜	適宜	40席	-	-	休憩 更衣	-	-	受水槽室、消火ポンプ室、屋上 設備スペース	150㎡	30㎡	-	1	-	2	100 室内	その他部門(集会部門)
	模試	1,632	48	34	3階	2,600 ~ 3,000	ペデ ストリアン	道路	道路	隣地	350㎡ 350㎡	100㎡	30㎡ 100㎡	読書 70㎡	託児 キッズ 20㎡ 荷解 適宜	郷土 70㎡	ロ ビー	交流 300㎡	ホール 150㎡	-	-	適宜	15㎡	-	-	40席	-	適宜	待合 吹抜	-	-	受水槽室、消火ポンプ室、屋上 設備スペース	-	-	-	1	-	2	-	その他部門(交流部門)、3層吹抜け、 ペディストリアンデッキ	
	演習5	1,500	48	34 22	B1 3階	2,300 ~ 2,800	隣地	道路	道路	駐車	200㎡ 200㎡ 200㎡	200㎡	-	30㎡ 2室	-	-	映像 適宜	適宜	集会 200㎡	-	-	ギャラ リ120 ㎡	適宜	6人	適宜	-	60人	-	適宜	更衣	荷解	-	空調機械室、受水槽室、電気室	200㎡	150㎡	-	1	-	2	20	台形敷地、その他部門無し
	特訓1A	1,800	50	36	3階	2,700 ~ 3,100	隣地	道路	道路	隣地	適宜 200㎡	150㎡	レファ レ30 ㎡	80㎡ 読書	デジ タル 40㎡	20㎡	地域 100㎡	プラ ウ100 ㎡	集会 200㎡	-	-	ギャラ リ120 ㎡	適宜	6人	適宜	-	30人	デジ ポラ	適宜	更衣	司書室	-	受水槽室20㎡、消火ポンプ室	-	160㎡	-	2	-	1	40	その他部門無し、既存樹木
S社学校	基本課題	2,500	50	50	B1 2F	2,500 ~ 2,900	道路	住宅	公園	道路	350㎡ 200㎡	200㎡ (管)	-	50㎡	適宜 適宜	50㎡ (共)	-	100㎡	多目 300㎡	集会 180㎡	休憩 適宜	サーク ル適宜	適宜	8人	30㎡	40㎡	カフェ 40席	-	適宜	適宜	荷解 作業	-	空調60㎡、電気60㎡B1、ポン プ室15㎡、B1用ガス消火ポンプ室 6㎡	-	-	-	2	-	3	40	その他部門(集会部門)
	基本L1	2,250	50	45	B1 2F	2,000 ~ 2,400	道路	公園	公園	道路	400㎡ 200㎡	200㎡ (管)	100㎡	60㎡	適宜	50㎡ (共)	-	-	ホール 200㎡	会議 100㎡ 適宜	視聴覚 室100 ㎡	ギャラ リ80㎡	適宜	8人	適宜	-	-	-	適宜	更衣 適宜	-	-	空調50㎡、ポンプ室15㎡、B1用 ガス消火ポンプ室10㎡	-	200㎡	-	2	-	1	40	その他部門(集会部門)、2層吹抜け
	基本L2	2,304	48	48	B1 2F	2,400 ~ 2,800	公園	道路	道路	公園	350㎡ 200㎡	200㎡ B1	100㎡	学習 80㎡	適宜 適宜	40㎡ (共)	-	-	ホール 300㎡	ホワイ エ80㎡	集会 集会	ギャラ リ530 ㎡	適宜	8人	適宜	-	50席	-	-	控室 2室	-	-	空調50㎡、ポンプ室15㎡、電気 50㎡、消火ポンプ室10㎡	-	180㎡	-	2	-	2	30	その他部門(集会部門)
	基本L3	1,536	48	32	3F	2,400 ~ 2,800	道路	隣地	川	道路	450㎡ 150㎡	-	-	映像 80㎡	展示 80㎡	50㎡	郷土 50㎡	-	交流 250㎡	ワー ク 60㎡	ロビー 250㎡	備品 適宜	適宜 吹抜	10人	適宜	-	20席	-	-	控室 2室	トイレ	-	空調60㎡、ポンプ室15㎡	-	-	-	2	-	1	30	その他部門(交流部門)、3層吹抜け
	基本L4	1,650	50	33	3F	2,400 ~ 2,800	隣地	道路	道路	公園	350㎡ 150㎡	-	子供 40㎡	創作 80㎡	お話 20㎡	50㎡ (共)	視聴 60㎡	適宜 (共)	イベ ント 200㎡	ホワイ エ80㎡	見学 20㎡	-	適宜	8人	適宜	-	40席	-	-	控室 2室	トイレ	80㎡	空調60㎡、ポンプ室15㎡	150㎡	-	-	1	-	1	30	その他部門(共用部門)
	オリジナル①	2,000	50	40	2F	2,300 ~ 2,700	道路	隣地	道路	隣地	200㎡ 200㎡	120㎡	開架 200㎡	キャ リア 20㎡	-	100㎡ (共)	メデ ィア 適宜	-	学習 300㎡	資料 100㎡	-	ギャラ リ30㎡	適宜	8人	-	-	80席 (他)	-	10㎡	控室 2室	-	-	設備機械室、屋上設備	-	50㎡	-	-	1	-	-	その他部門(学習部門)、アトリウム
	オリジナル②	1,680	48	35	B1 3F	2,400 ~ 2,800	道路	公園	道路	公園	1000㎡ 120㎡	150㎡	-	学習 60㎡	-	50㎡ (共)	-	-	ホール 250㎡	備品庫	会議 適宜	ギャラ リ60㎡	適宜	8人	適宜	-	カフェ 100㎡	-	適宜	-	-	-	空調50㎡、ポンプ室15㎡、消火 ポンプ室10㎡、屋上設備スペ ース	-	100㎡	-	2	-	1	40	その他部門(集会部門)
	オリジナル③	1,750	50	35	B1 3F	2,500 ~ 2,900	公園	道路	道路	公園	360㎡ 200㎡	200㎡ B1	ブラウ ウ 100㎡	学習 60㎡	検索 30㎡	50㎡ (共)	映像 適宜	-	ホール 200㎡	ホワイ エ100 ㎡	集会 集会	ギャラ リ80㎡	適宜	6人	適宜	-	レスト ラン 150㎡	-	-	-	-	設備スペース、屋上設備	-	-	-	1	-	2	20	その他部門(集会部門)、アトリウム	
	強化対策1	1,800	50	36	B1 3F	2,400 ~ 2,800	公園	駐車	公園	道路	900㎡ 200㎡	200㎡ B1	60㎡	学習 60㎡	-	60㎡ (共)	-	-	多目 120㎡	-	-	-	適宜 吹抜	10人	-	適宜	カフェ 30席	-	適宜	控室 2室	荷解 60㎡	-	空調機械室、ポンプ室15㎡、消 火ポンプ庫10㎡、屋上設備ス ペース	-	100㎡	-	1	-	1	30	3層吹抜け、その他部門無し
強化対策2	1,750	50	35	B1 3F	2,400 ~ 2,800	駐車	道路	隣地	道路	300㎡ 160㎡	200㎡ B1	100㎡	学習 40席	適宜 適宜	50㎡ (共)	視聴 210㎡	適宜	-	-	-	-	適宜	10人	適宜	-	カフェ 30席	-	適宜	控室 2室	荷解 20㎡	-	空調機械室、電気室60㎡、ポ ンプ室15㎡、消火ポンプ庫10㎡	-	150㎡	-	-	-	4	20	その他部門無し	

注意:本内容は、会員から本表作成範囲で協力頂き作成したものであり、参考程度に見て下さい(2023年9月10日最終)。図書館以外の異なる部門に対しては、備考に「その他部門」として記入。名称が微妙に異なる場合もあり、近い名前に統一しています。なお、N社・S社課題は、表に入る課題数に絞っています。